

209-50 от 23.06.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Канску и Канскому району

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел. 8(39161) 3-26-21 (ond\_kansk@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 134/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мокрушенский детский сад» (далее МБДОУ «Мокрушенский детский сад»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г.Канску и Канскому району Василенко Николая Николаевича № 134 от 27 октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12 ноября 2020 с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 30 ноября 2020 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Ерлыковым Алексеем Юрьевичем в отношении МБДОУ «Мокрушенский детский сад» по адресу: Красноярский край, Канский район с.Мокруша, ул.Школьная, 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Мокрушенский детский сад» - Белкиной Нелей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
134/1/1	Уклон лестницы 3 типа, расположенной с левой стороны здания и являющейся эвакуационных выходов из групповой	<b>Статья 6. (1)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования по-	01.09.2021

	<p>ячейки со второго этажа здания, более 1:1 (более 45°)(фактически высота подъема 310, при глубине 204) и высота ступени более 22 см (фактически 23см)</p>	<p>жарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.</p> <p><b>Пункт 4.4.3 статьи 4 (2)</b> Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см</p> <p><b>Пункт 5.2.1 статьи 5 (2)</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°.</p>	
134/1/2	<p>Уклон лестницы 3 типа, расположенной с правой стороны здания и являющейся эвакуационных выходов из групповой ячейки со второго этажа здания, более 1:1 (более 45°)(фактически высота подъема 310, при глубине 204) и высота ступени более 22 см (фактически 23см)</p>	<p><b>Статья 6. (1)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с</p>	01.09.2021

		<p>Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.</p> <p><b>Пункт 4.4.3 статьи 4 (2)</b> Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см</p> <p><b>Пункт 5.2.1 статьи 5 (2)</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°.</p>	
--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Канска и  
Канского района по пожарному надзору  
Ерлыков Алексей Юрьевич

«30» ноября 2020 года



Предписание для исполнения получил(а):

М.Ю.Е.

(подпись)

Заведующая МБДОУ «Мокрушенский детский сад»

Белкина Неля Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» ноября 2020 года

\*место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19

исп - то ем 23.06.2021г

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г.Канску и Канскому району

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел. 8(39161) 3-26-21 (ond\_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 135/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мокрушенский детский сад» (далее МБДОУ «Мокрушенский детский сад»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по г.Канску и Канскому району Василенко Николая Николаевича № 135 от 27 октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12 ноября 2020 с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 30 ноября 2020 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору Ерлыковым Алексеем Юрьевичем в отношении МБДОУ «Мокрушенский детский сад» по адресу: Красноярский край, Канский район д. Николаевка, ул.Полевая, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Мокрушенский детский сад» - Белкиной Нелей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и
1	2	3	4
135/1/1	Не предоставлены сертификаты на декоративно-отделочные материалы потолка и	<b>Статья 6. (2)</b> Должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии	01.09.2021

<p>стен в помещении детской группы в здании, подтверждающие класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов менее высокий, чем КМ2.</p>	<p>приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать объекты защиты и проводить их обследование, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю, запрашивать и получать от организаций и граждан, в отношении которых проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности документы и (или) информацию, необходимые для проведения проверки.</p> <p><b>Статья 37. (2)</b> Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны</p> <p>разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 6. (1)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была</p>	
--	--	--

направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

**Статья 5. (1)** Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре, и которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, комплекс мероприятий, направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

**Статья 1. (2) подтверждение соответствия в области пожарной безопасности** - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям договоров;

**Статья 33. (2)** Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Пункт 4 Статьи 145. (1)** Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащими требования к отдельным видам продукции.

**Пункт 1 часть 1 статьи 32. (1)** здания детских дошкольных образовательных учреждений отнесены к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1.

**Пункт 7 Статьи 134. (1)** В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

135/1/2	<p>Не предоставлены сертификаты на декоративно-отделочные материалы потолка в коридоре (путь эвакуации) в здании МБДОУ «Мокрушенский детский сад» (филиал в д. Николаевка), подтверждающие класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов менее высокий, чем КМ1.</p>	<p><b>Статья 6. (2)</b> Должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать объекты защиты и проводить их обследование, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю, запрашивать и получать от организаций и граждан, в отношении которых проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности документы и (или) информацию, необходимые для проведения проверки.</p> <p><b>Статья 37. (2)</b> Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 6. (1)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О</p>	01.09.2021
---------	---	--	------------



	<p>техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.</p> <p><b>Статья 5. (1)</b> Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре, и которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, комплекс мероприятий, направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.</p> <p><b>Статья 1. (2) подтверждение соответствия в области пожарной безопасности</b> - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям договоров;</p> <p><b>Статья 33. (2)</b> Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>Пункт 4 Статьи 145. (1)</b> Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащими требования к отдельным видам продукции.</p> <p><b>Часть 1 пункта 1 статьи 32. (1)</b> здания детских дошкольных образовательных учреждений отнесены к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1.</p> <p><b>Пункт 6 Статьи 134 (1)</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных</p>	
--	--	--

		материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <b>таблицах 28 и 29</b> приложения к настоящему Федеральному закону. <b>Таблица 28 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации</b>					
		Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания	Этажность и высота здания	Класс пожарной опасности материалов не более указанного			
				для стен и потолков		для покрытия полов	
				Вестибли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе	Вестибли, лестничные клетки, лифтовые холлы	Общие коридоры, холлы, фойе
		Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1	вне зависимости от этажности и высоты	КМ0	КМ1	КМ1	КМ1

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Канска и  
Канского района по пожарному надзору  
Ерлыков Алексей Юрьевич

«30» ноября 2020 года



Предписание для исполнения получил(а):

*Рубец*  
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Мокрушенский детский сад»  
Белкина Неля Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы)

«30» ноября 2020 года

\*место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору